

DIRECTION DE LA PROTECTION ET DE LA PROMOTION DE LA SANTE

Service Santé-Environnement
52 rue Daire 80037 Amiens Cedex 1Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :

AZZEDINE GOUASMIA

Tel : 03 44 89 61 37

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIVOM VERBERIE/ST VAAST DE LONGMONT

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE VERBERIE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - LYONNAISE DES EAUX FRANCE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

VERBERIE

Prélèvement	00084667	Commune	VERBERIE
Unité de gestion	0128 VERBERIE	Prélevé le :	vendredi 28 juin 2013 à 12h00
Installation	TTP 000831 VERBERIE	par :	AZZEDINE GOUASMIA
Point de surveillance	P 0000001181 STATION DE TRAITEMENT	Type visite :	P1

Résultats	Limites de qualité inférieure supérieure	Références de qualité inférieure supérieure
-----------	---	--

Localisation exacte SORTIE BACHE MELANGE

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHE DE L' AISNE, BELLEU 0203
Type de l'analyse : P1-1 Code SISE de l'analyse : 00084615 Référence laboratoire : H_CS13.2184.2

Analyses laboratoire	Résultats	Limites de qualité inférieure supérieure	Références de qualité inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
Aspect (qualitatif)	0	qualit.	
Couleur (qualitatif)	0	qualit.	
Odeur (qualitatif)	0	qualit.	
Turbidité néphélométrique NFU	<0.30	NFU	2.00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL	
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL	
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/100mL	0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/100mL	0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/100mL	0
Escherichia coli /100ml -MF	0	n/100mL	0
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
pH	7.6	unité pH	6.50 9.00
Titre alcalimétrique complet	28.9	°F	
Titre hydrotimétrique	33.2	°F	
MINERALISATION			
Chlorures	47.3	mg/L	
Conductivité à 20°C	795	uS/cm	180.00 1000.00
Conductivité à 25°C	885	uS/cm	200.00 1100.00
Sulfates	110	mg/L	250.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES			
Ammonium (en NH4)	<0.050	mg/L	0.10
Nitrates (en NO3)	19.4	mg/L	50.00
Nitrites (en NO2)	<0.020	mg/L	0.50
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES			
Carbone organique total	0.52	mg/L C	2.00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00084667)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique au regard des paramètres recherchés.

Signé à Beauvais le 21 octobre
2013

Pour le Directeur
L'ingénieur d'études sanitaires

C.MORCIANO